



ASTERLIN S.A.C
aster electronic industry s.a.c

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

El equipo de Luz de Emergencia **MATSU** es del tipo autónomo no permanente, utilizable en zonas industriales, edificios de negocios, centros comerciales, hoteles y de uso doméstico para proporcionar indicación y la iluminación suficiente antesituaciones de evacuación y pánico por cualquier tipo de emergencia.

Las lámparas o luces de emergencia **MATSU** son fabricadas en conformidad con la norma técnica peruana NTP-IEC 60598-2-22 R.0015-2007/INDECOPI-CRT, publicada el 15-03-2007, y conforme a la norma Internacional IEC-60598-2-22.

Por normativa utilizamos baterías de libre mantenimiento y no consideramos interruptores entre las baterías y las lámparas que no sea el mecanismo de conmutación, que garantiza su comportamiento adecuado y autónomo en casos de emergencia.

Todos nuestros equipos de luces de emergencia **MATSU** cumplen con las pruebas de monitoreo del correcto funcionamiento y operatividad del equipo, asimismo con los requisitos que indica la norma para los equipos de iluminación de emergencia: como verificación y testeo de los dispositivos, indicadores y mecanismos de conmutación, realizados por nuestra empresa.

Hacemos constar que en nuestros equipos **MATSU** se ha monitoreado todo el sistema y se le ha ejecutado todas las pruebas necesarias comprobando el correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones normativas antes mencionadas..

La factura de venta que individualiza el producto y la fecha de venta, se integra al presente, y deberá ser mostrada conjuntamente con este certificado de garantía/operatividad como requisito para hacer valer la misma.

EXTENSIÓN DE CERTIFICADO

Se expide por el término de doce meses con vigencia a partir de la venta, conforme al producto y N° de serie adjuntos en la factura de venta, que registrará a partir de la fecha de la misma. (MODELO ESTÁNDAR 22002 LM).

El presente certificado es expedido a la compañía **PROMELSA**

Lima, 29 de OCTUBRE del 2012

Gilabed Céspedes Morales

Gerencia de Control de Operatividad
ASTER ELECTRONIC INDUSTRY SAC



Calle Sta. Rosa 2º psje. #216 Of. 301 – Lima
Telefax: 481-1103 / 481-5729
email: asterlin@asterlinsac.com web:
www.asterlinsac.com

